

Gemeinde Hägendorf

Generelle Wasserversorgungsplanung: Funktionsschema

Legende:

Bestehende Anlage / Leitung Hägendorf

Bestehende Anlage / Leitung Dritte

Projektierte Anlage Hägendorf

Druckzone / Versorgungsnetz

Pumpwerk
GWPW
QWPW
StPW
DEA
2 x 612 l/min, 116 mWS
(2) x ...

MS

Reservoir

Grundwasserpmpwerk

Quellwasserpumpwerk

Stufenpmpwerk

Druckerhöhungsanlage

2 Pumpen à je 612 l/min und 116 m Förderhöhe

Klammer: 2 Pumpen, die nur einzeln betrieben werden können

Messschacht

1 Wasserkammer

BR = Brauchreseve

LR = Löschrseve

Pumpe

mechanischer Wasserzähler

Induktiver Wassermesser

gesteuerte Bezugsklappe

gesteuerte Löchklappe

gesteuert Verwurflklappe

manuelle Absperramatur, geschlossen

Druckreduzier- oder Druckablassventil

Trinkwasserschutzventil

Rückflussverhinderung

UV-Desinfektionsanlage

Druckfilteranlage

